



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI : 14.10.01/TSE-8530
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ : 08/11/2007
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ : 08/11/2010
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI : SIEMENS SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ : MECLİSİ MEBUSAN CAD.125 FINDIKLI - İSTANBUL / TÜRKİYE
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

ÜRETİM YERİ ADI : SIEMENS SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
NAME OF THE MANUFACTURER

ÜRETİM YERİ ADRESİ : SIEMENS STR.10 D 93055 REGENSBURG - / ALMANYA
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) :
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI : "SIEMENS" MARKALI;
(REGISTERED TRADE MARK)


İLGİLİ TÜRK STANDARDI : TS 5018-1 EN 60898-1/27.9.2005 -- TS 5018-1 EN 60898-1/T1/9.3.2006 -- TS
RELATED TURKISH STANDARD 5018-1 EN 60898-1/A11/9.3.2006

BELGE KAPSAMI :

MODEL/TİP: 5SX2...-; 5SX4...-
-KUTUP SAYILARI : 1; 1+N; 2; 3; 3+N; 4 KUTUPLU,
-BEYAN ÇALIŞMA GERİLİMİ: AC 230/400V (1 KUTUPLU); AC 230V
(1+NKUTUPLU); AC 400V (2;3; 3+N;4 KUTUPLU)
-Beyan Akımı : -1;2;3 KUTUPLAR
B tip: -10;13A;16A;20A25A;32A;40A;45A;50A
C tip:0,5A;1A;1,6A;2A;3A;4A;6A;8A;10;13A;16A;20A25A;32A;40A; 50A
D tip:0,5A;1A;1,6A;2A;3A;4A;6A;8A;10;13A;16A;20A25A;32A;40A; 50A
-1+N;3+N;KUTUPLAR B tip: 6A;10A;13A;16A;20A;25A;32A;40A;45A; 50A C tip:
6A;10A;13A;16A;20A;25A;32A;40A;50 A
-4 KUTUPLULAR B VE C TİPLER:40A; 50A;
-Ani Açma Akımları:"B" (6A; 10A-50A) "C" (0,5A-50A) "D" (0,5A-50A)
-Beyan Kısa Devre Kapasitesi:
10000A(5SX4...-); 6000A (5SX2...-.) 4500A (5SX2...-./ 40A ; 50A/ Tip D)
-Enerji Sınırlandırma Sınıfı :3 (0,5A-40A; Tip B ve C)



23.10/2009


CENGİZ OĞUZ,
ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ
BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Enstitümüzce verilmekte olan "İmalata Yeterlilik Belgesi" 15.04.2007 tarihinden itibaren uygulamadan kaldırılmıştır.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ (MERKEZ) ANKARA * TSE ÜRÜN BELGELENDİRME MERKEZİ Necatibey Cad. No:112
Bakanlıklar Çankaya * tel: 312 4166200/0312-416 63 06 * faks:312 4166712/0312-416 66 17 * web :www.tse.org.tr * e-mail :ubm@tse.org.tr