



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**


| | |
|---|---|
| BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE | 14.10.01/TSE-8532 |
| BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE | 08.11.2007 |
| BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL | 08.11.2012 |
| BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER | SIEMENS SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER | MECLİSİ MEBUSAN CAD.125 FINDIKLI İSTANBUL |
| ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE | SIEMENS SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE | WERNER VO SIEMENS STR. 48, 92220 AMBERG |
| İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any) | |
| TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK | SIEMENS |
| İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD | TS 1058 EN 60947-2 29.04.2005 |
| BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE | |

SIEMENS MARKA

- SABİT TESİSLİ, KESME ORTAMI HAVA OLAN, DÖKÜM MAHAZALI, ELDEN VE GÜÇTEN BAĞIMSIZ ÇALIŞTIRMALI, AYIRMAYA UYGUN, BAKIM GEREKTİRMİYEN, IP 20 KORUMALI- BAĞLANTI UÇLAR KAPAĞI İLE, ÜÇ VE DÖRT KUTUPLU, A KATEGORİSİ DEVRE KESİCİLER
- TİP : 3VL17... MODEL VL160X -BEYAN AKIMLARI: 16A.20A.25A.32A.40A.50A.63A.80A.100A.125A.160A.
- EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):40kA,70kA, 415 V.da
- BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics):40kA,70kA, 415 V.da
- BEYAN GERİLİMİ:220/240, 400/415, 440/460,500/525, 690 V. AC ve 500V. DC 3 KUTUP SERİ
- BEYAN FREKANSI: 50/60 Hz.
- BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (UIMP): 8 kV
- TİP : 3VL27... MODEL VL160,
- BEYAN AKIMLARI:63A.100A.160A.
- EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):40kA,70kA,100kA. 415 V.da
- BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics):40kA,70kA,75kA. 415 V.da
- BEYAN GERİLİMİ: 220/240, 400/415, 440/460,500/525, 690V.AC
- BEYAN FREKANSI: 50/60 Hz.
- BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (UIMP): 8 kV



26/10/2011


MUSTAFA LEVENT ÇELİK
ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ
BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Enstitümüzce verilmekte olan "İmalata Yeterlilik Belgesi" 15.04.2007 tarihinden itibaren uygulamadan kaldırılmıştır.
*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

ANKARA* Elektroteknik Sektörü Müdürlüğü * Tel: * Faks: * web: * e-mail:

Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ EKİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS APPENDIX

BELGE KAPSAMI (14.10.01/TSE-8532nolu belge devamı) : SIEMENS SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS 1058 EN 60947-229.04.2005
RELATED TURKISH STANDARD

TİP :3VL37

-BEYAN AKIMLARI:200A.250A.

-EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ(Icu):40kA,70kA,100kA. 415 V.da

-BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics):40kA,70kA,75kA. 415 V.da

-BEYAN GERİLİMİ: 220/240, 400/415, 440/460,500/525, 690 V. AC ve 600V. DC

-BEYAN FREKANSI: 50/60 Hz.

-BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (UİMP): 8 kV

TİP :3VL47

-BEYAN AKIMLARI:200A. 250A.315A. 400 A-EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):
40kA,70kA,100kA. 415 V.da

-BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ

(Ics):40kA,70kA,75kA. 415 V.da

-BEYAN GERİLİMİ: 220/240, 400/415, 440/460,500/525, 690 V. AC ve 600V. DC

-BEYAN FREKANSI: 50/60 Hz.

-BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (UİMP): 8 kV-

TİP: 3VL57..

-BEYAN AKIMLARI:500A. 630A.

-EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):45kA,70kA,100kA. 415 V.da

-BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics):45kA,70kA,75kA. 415 V.da

-BEYAN GERİLİMİ: 220/240, 400/415, 440/460,500/525, 690 V.AC

-BEYAN FREKANSI: 50/60 Hz

-BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (UİMP): 8 kV

TİP :3VL67....

-BEYAN AKIMLARI: 800A.

-EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):50kA,70kA,100kA. 415 V.da

-BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics):50kA,70kA,75kA. 415 V.da

-BEYAN GERİLİMİ: 220/240, 400/415, 440/460,500/525, 690V.AC

-BEYAN FREKANSI: 50/60 Hz

-BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (UİMP): 8 kV

TİP:3VL77.../,3VL87.

-BEYAN AKIMLARI: 1000A. 1250A. 1600A.

-EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu):50kA,70kA,100kA. 415 V.da

-BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics):25kA,35kA,50kA. 415 V.da

-BEYAN GERİLİMİ: 220/240, 400/415, 440/460,500/525, 690V.AC

-BEYAN FREKANSI: 50/60 Hz

-BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (UİMP): 8 kV



26./10/2011

MUSTAFA LEVENT ÇELİK

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ
BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Enstitümüzce verilmekte olan "İmalata Yeterlilik Belgesi" 15.04.2007 tarihinden itibaren uygulamadan kaldırılmıştır.
*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

ANKARA* Elektroteknik Sektörü Müdürlüğü * Tel: * Faks: * web: * e-mail:

Bu belge hiç bir suretle tahrir edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.