



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
**TSE** veya/or  veya/or **T S E**

**BELGE NUMARASI** : 14.10.01/TSE-6429  
*REFERENCE NUMBER OF LICENCE*

**BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ** : 13/11/2007  
*DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*

**BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ** : 13/11/2010  
*LICENCE VALID UNTIL*

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI** : SIEMENS SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
*NAME OF THE LICENCE HOLDER*

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ** : MECLİSİ MEBUSAN CAD.125 FINDIKLI - İSTANBUL / TÜRKİYE  
*ADRESS OF THE LICENCE HOLDER*

**ÜRETİM YERİ ADI** : SIEMENS SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
*NAME OF THE MANUFACTURER*

**ÜRETİM YERİ ADRESİ** : YAKACIK YOLU NO. 111 KARTAL İSTANBUL/ TÜRKİYE  
*ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE*

**İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)** :  
*INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*

**TESCİLLİ TİCARİ MARKASI** : "SIEMENS" MARKALI;  
*(REGISTERED TRADE MARK)*


**İLGİLİ TÜRK STANDARDI** : TS EN 62271-200/20.7.2006  
*RELATED TURKISH STANDARD*

**BELGE KAPSAMI :**

METAL MAHAFAZALI ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİ  
8BT1 TİP: 24kV.,1100A.,25kA/3sn  
8BT2 TİP: 36kV.,2500A.,31,5kA/3sn  
8BT3 TİP: 36kV.,1200A.,16kA/3sn  
SIMOPRIME TİP: 12kV., 17,5kV.,3400A.,31,5kA/3sn



23.10/2009

  
CENGİZ OĞUZ  
ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ  
BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

\*Enstitümüzce verilmekte olan "İmalata Yeterlilik Belgesi" 15.04.2007 tarihinden itibaren uygulamadan kaldırılmıştır.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ (MERKEZ) ANKARA \* TSE ÜRÜN BELGELENDİRME MERKEZİ Necatibey Cad. No:112  
Bakanlıklar Çankaya \* tel: 312 4166200/0312-416 63 06 \* faks:312 4166712/0312-416 66 17 \* web :www.tse.org.tr \* e-mail :ubm@tse.org.tr